

IŚ: 271.12.14

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: **„REMONTU ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA”** Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Wojaszówka przekazuje treść otrzymanych pytań w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Treść zapytania nr 1

W związku z prowadzonym przetargiem dotyczącym:
"Remontu Zespołu Szkół w Odrzykoniu - Szkoła Podstawowa" firma kieruje następujące zapytania:

1. Brak w przedmiarze rozebrania lamperii ze sklejk

Odp. 1.
Sklejka będzie rozebrana we własnym zakresie.

2. Brak w przedmiarze malowania rur i grzejników żeliwnych

Odp. 2.
Grzejniki nie będą malowane, malowanie rur skalkulować przy malowaniu ścian.

3. Czy przetarg obejmuje remont klatki schodowej? A jeśli tak to w jakim zakresie?

Odp. 3.
Przetarg obejmuje remont klatki schodowej.
Zakres robót do wykonania na klatce schodowej to:
- przygotowanie ścian pod tynki mozaikowe i malowanie,
- wykonanie lamperii z tynków mozaikowych,
- malowanie klatki schodowej.

4. Proszę o sprawdzenie przedmiaru w pozycji 22, gdyż z wykonania posadzek wynika że powinno być 131,404 m²

Odp. 4.
W pozycja 22 przedmiaru robót podana jest prawidłowo, należy uwzględnić 278.291 m² zerwania posadzki cementowej zgodnie z załączonym opisem w przedmiarze robót.

5. W pozycji 8 - czy inwestor dopuszcza ułożenie płytek klasy R9

Odp. 5.
Inwestor nie dopuszcza ułożenia płytek klasy R9, płytki należy wycenić zgodnie z załączonym opisem w przedmiarze robót.

Wójt
Sławomir Stefański