

**Wszyscy zainteresowani**

dot. przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe”

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) Gmina Wojaszówka przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO**

**Pytanie nr 1**

Czy należy wycenić odprowadzenie spalin z kotła, wentylację kotłowni oraz nawiew do kotłowni. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów ze wskazaniem długości komina oraz średnicy.

**Odpowiedź nr 1**

Należy wycenić odprowadzenie spalin z kotła przewodem koncentrycznym z blachy nierdzewnej o średnicy 80/125mm długości 3,90m wyprowadzonym nad dach budynku, uwzględnić obróbki blacharskie. Kanał wentylacyjny ujęty jest w Dziale 4 poz. 89 - Kosztorys robót budowlanych Nie ma potrzeby wykonywać nawiewu do pomieszczenia kotłowni.

  
Wójt  
Sławomir Stefański