

IS: 271.113
Gmina Wojaszówka
38-471 Wojaszówka 115
woj. podkarpackie

Wszyscy zainteresowani

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) Gmina Wojaszówka przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

„Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o schemat rozdzielni „R1”, którego brak w dokumentacji elektrycznej”.

Odpowiedź nr 1


Zamawiający udostępnił schemat rozdzielnicy R1 na stronie internetowej wojaszowka.bip.krosoft.pl.

Pytanie nr 2

„Informację: czy agregat prądotwórczy ma być w obudowie dźwiękochłonnej czy bez obudowy?”

Odpowiedź nr 2

Należy zainstalować agregat prądotwórczy P180P2 180kVA w obudowie dźwiękochłonnej

Wojt

Sławomir Szczyński