

Wszyscy zainteresowani

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) Gmina Wojaszówka przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

Punkt 9 specyfikacji technicznej oczyszczalni ścieków mówi o podstawie płatności (Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie). W związku z przedstawionym zapisem proszę o wyjaśnienie niejasności w zamieszczonym przedmiarze robót:

- pozycja 1.1.1.4 (tablica R1) – brak dokumentacji schematu

Odpowiedź nr 1

Obudowa do tablicy R1 stalowa o wymiarach 2000x1000x400.

Zamawiający udostępnił schemat rozdzielnicy R1 na stronie internetowej wojaszowka.bip.krosoft.pl.

Pytanie nr 2

- pozycje 1.1.1.2 oraz 1.1.1.5 (montaż aparatów elektrycznych) – proszę o określenie co to za urządzenia

Odpowiedź nr 2

Wyposażenie rozdzielni RG wg schematu

wyposażenie rozdzielni R1 wg schematu

Pytanie nr 3

- pozycje od 1.1.3.12 do 1.1.3.20 (przewody i kable) – brak informacji jakie to mają być przewody

Odpowiedź nr 3

poz. 1.1.3.12. YDY3x1,5=90m; 4x1,5=68m; 3x2,5=42m

poz. 1.1.3.13. YDY3x1,5

poz. 1.1.3.14. YDY3x1,5mm² – 120 m; YDY4x1,5mm² – 180 m; YDY5x1,5mm² – 120 m
YDY3x2,5mm² – 180 m

poz. 1.1.3.15. YDY4x2,5=240m; 5x2,5=160m.

poz. 1.1.3.16. YDY5x4=45m; 5x6=55m.

poz. 1.1.3.17. YDY3x1,5mm² – 60 m; YDY4x1,5mm² – 60 m; YDY3x2,5mm² – 80 m

poz. 1.1.3.18. YDY3x1,5=40m; 4x1,5=40m

poz. 1.1.3.19. YDY5x1,5mm² – 180 m; YDY5x2,5mm² – 220 m

poz. 1.1.3.20. LYd25mm² = 15m; LYd35mm² = 35m

Pytanie nr 4

- pozycja 1.3.13 (skrzynka zaciskowa przy pompowni głównej) – proszę o udostępnienie schematu

Odpowiedź nr 4

poz. 1.3.13. fundament pod ZK1; obudowa ZK1; szyna montażowa TS35=1m; 5xZDG35; 5xZUG10; 10xZUG2,5



Paweł Stefański