

**Wszyscy zainteresowani**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) Gmina Wojaszówka przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO**

**Pytanie nr 1**

„Prosimy o uzupełnienie przedmiaru "3.1.2. Przedmiar robót. Instalacja wentylacji w budynku oczyszczalni ścieków"

poz. 11 - 4 szt

poz. 16 - 3 szt

poz. 18 - 4 szt

poz. 21 - 4 szt

poz. 23 - 3 szt

poz. 27 - 4 szt

uzupełnienie o pozycję "KNR 2-17 0130-04 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - 250x660 - 1szt"

Zarówno w specyfikacji jak i na rysunku wyciąg W6 składa się z 3 wentylatorów oraz W1 z 1 wentylatora natomiast w przedmiarach ujęto tylko 2.

**Odpowiedź nr 1**

Wartości obmiarowe są poprawne. Realizowany jest pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków.

Nie została dodana pozycja "KNR 2-17 0130-04 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm - 250x660 - 1szt", ponieważ ta przepustnica jest w dostawie z centralą nawiewną i należy ją zamówić razem z centralą.

Wójt  
Sławomir Stefański