

Wszyscy zainteresowani

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zm.) Gmina Wojaszówka przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE DO ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

1. „W dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych zaprojektowano agregat prądotwórczy P180P2 o mocy 180 kVA/140kW, natomiast w przedmiarze jest ujęty agregat typ P110E – prosimy określenie, które urządzenie należy ująć w ofercie.”

Odpowiedź nr 1


Należy zainstalować agregat prądotwórczy P180P2 180kVA w obudowie dźwiękochłonnej

Pytanie nr 2

„Prosimy o przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej dostawy ciągnika, przyczepy samowyladowczej i samochodu terenowego. Informacje zwarte w STWIOR są nie wystarczające do konkretnej wyceny”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zamieścić na stronie internetowej wojaszowka.bip.krosoft.pl parametry techniczne ciągnika, przyczepy samowyladowczej, samochodu terenowego.


Wójt
Sławomir Stefański