

**Wszyscy zainteresowani**

dot. przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa Sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe”

Uprzejmie informuję, że w części opisowej do projektu budowlano wykonawczego wentylacji mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego:

„Rozbudowa i przebudowa Sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe” **zawarta jest niewłaściwa informacja o składzie funkcjonalnym centrali wentylacyjnej (str 8 pkt XI.1 „Centrale klimatyzacyjne – dane do doboru”). Centrala wentylacyjna nie zawiera nagrzewnicy wodnej.**

**Prawidłowe zestawienie parametrów centrali i widok str. Nr 8 zamieszczono na stronie internetowej [wojaszowka.bip.krosoft.pl](http://wojaszowka.bip.krosoft.pl).**

Wojt  
Sławomir Stefański